



2015 | ALKAN GAZ ALETLERİ | 444 5 168 (PBX)



9500HV Serisi Hat Vanaları KULLANIM KILAVUZU

Bu kullanım kılavuzu "ALKAN" Yüksek basınç vanalar, 9500HV modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlara uygun imal edilen, yüksek kaliteli ve verimli "ALKAN" Yüksek basınç vanası almış bulunmaktasınız.

Bu doğru kararınız ve ALKAN'na duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Memnuniyetinizin uzun süreli olması için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve gerekli hallerde tekrar başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayınız.

Ürününüzü keyifli günlerde kullanmanız dileğiyle.



Bu bölüm, yüksek basınç vana kullanım öncesi, kullanım sırası ve sonrasında uyulması gereken bilgileri içerir. Yaralanma ve yangın riskini azaltmak için aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

UYARI! Ana hat Yüksek basınç

Yüksek basınç Ana hat vanaların çalışma prensibi

Yüksek basınç vanalar bir takım birleşik fiziksel olaylara dayanmaktadır. Dahili yataklama , dairesel düz yüzeylerden oluşmaktadır. , Gaz geliş yönünde dairesel pislilik tutucu vardır.

Yüksek basınç Vanalar

PCTFE Yataklı silindir Vanalar, tam kapalı haldeyken gaz akışını tamamen durdurur ve kesinlikle gaz sızdırmaz. Vanalar tam açık konumdayken gaz akışını bozacak herhangi bir etki yapmazlar. Sızdırmazlık için ikişer adet oring yatak ve gövde burcu bulunmaktadır. Vana kapandığında, Alt gövde ile mil birbiri ile temas ederek tam sızdırmazlık sağlarlar. Vana, fonksiyonel dişli yoluna sahip mil mekanizması döndürüldüğünde aşağı ve yukarı hareket etmektedir. Volanlı PTFE yataklı vanaların tamamı sıfır sızdırmazlıkla üretilmektedir."ALKAN"Vanaları, Ana hat vanaların Ana hat dağıtıcı amaçlı kullanılmasını tavsiye etmektedir.**9500HV Gaz Akışı Kontrol eden vanalardır.**



ÇALIŞMA VE BAKIM UYARILARI

9500HV HAT VANASI

Uyarı: MONTAJ, Bakım ve bu ürünün kullanımda Oluşacak sıkıntılarda "ALKAN " Firmasıyla temasa geçilmelidir. Talimatları ve Koşulları ve ulusal ve yerel standartlar, tüm hükümleri Kodları, Yönetmelikler ve yasalar ve Bakım periyodik olarak "ALKAN" Ürünlerinde "ALKAN' in "sorumluluğunda olduğunu. Sadece bilgiye sahip personel kısmın kurulum ve bakım yapması uygundur.

Sıkıştırılmış gazlar ile Bu gazların çoğunda boğulmaya neden olduğunu, ciddi yaralanma veya ölümlere sebebiyet verdiği biliyoruz Bu ürünlerin montajını yapan teknikerin belirli gaz ekipmanlarının kullanımını bilmesi gerekmektedir.

MONTAJ:

- ✓ Uygun anahtarı kullanarak,takacağınız ve montaj yapacağınız yere malzemeyi takın.
- ✓ Bağlantılar temiz ve darbe görmemiş olmalıdır.
- ✓ Pozisyon Giriş kısmı ok ile gösterilmiştir. Vana üzerinde akış ok yönünde olması gerekmektedir.
- ✓ Montaj Sırasında Göze uygun koruma gözlüğü ve ele uygun eldiven takın

- *Tamir ve bakım, Üretici tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. İmalatçı, kontrolü dışında yapılan tamirler sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.*
- *petrol ürünleri veya tiner, aseton gibi kimyasal maddeler ile temizlenmemelidir.*
- *Periyodik olarak kontrol edilmeli ve herhangi bir parçası (Rekor contası,giriş bağlantısı, çıkış bağlantısı) zarar görmüş yada kirli, yağlı, vs ise bakım ve tamir yapılmadan kullanılmamalıdır.*
- *Gaz sızıntısı varsa, Yüksek basınç vana asla kullanılmamalıdır.*

DEPOLAMA VE TAŞIMA

Taşıma veya nakil esnasında ürünün zarar görmemesi için kutusunda muhafaza edin.

Ana hat vanaları uzun süre kullanılmadığı zamanlarda, kir, yağ veya diğer kir kaynaklarından korumak için ambalaj yada kutusunda muhafaza edilmelidir.

*Aşağıda Kod No'su ve cinsi belirtilmiş olan mamulümüz bütün üretim ve işçilik hatalarına karşı **2 YIL SÜREYLE GARANTİLİDİR.***

Kullanım hatalarından ortaya çıkacak arızalar ile sarf malzemeleri garanti kapsamı dışındadır. Üretim ve işçilik hatalarından meydana gelen arızalar tamir bakım servisimiz tarafından giderilir, gerektiğinde parça değişimi yapılır.Yetkili personelimiz dışında ürünlerimizin kesinlikle açılmaması gerekir. Kullanıcı tarafından yapılan müdahaleden meydana gelen arızalar Garanti kapsamının dışında tutulmuştur.

***DİKKAT !**Tamir ve Bakım için yalnız üreticiye başvurunuz.Garanti belgenizi, ürününüzü satın aldığınız tarihte satıcı firmaya onaylatınız.*

Kod No
Cinsi
Seri No
Satış Tarihi

ÜRÜNLERİMİZ BU KONUDA EĞİTİMLİ PERSONEL TARAFINDAN KULLANILMALIDIR.

3, Tesisat ile ilgili bilgiler(YAPILCAKSA)

3,1. Tesisat testleri ehli kişilerce Azot gazı ile yapılmalıdır

3,2. Yüksek basınç vana gruplarının tüm parçaları fonksiyonu ve kaçak sızdırmazlık testi %100 kontrol edilmiştir.



ALKAN GAZ ALETLERİ

Evliya Celebi Mah. İstasyon Cad. Giptaş San. Sitesi F blok No:12

Tuzla/İstanbul/TÜRKİYE

0216 447 08 14 (PBX)

0216 447 08 18

info@alkangaz.com

DAYANIKLI GAZ EKİPMANLARI

Web sitemize ulaşın:

www.alkangaz.com.tr

